



Piaseczno, dn. 17.10.2018 r.

Inwestor:  
**Gmina Piaseczno**  
**ul. Kościuszki 5**  
**05-500 Piaseczno**

## WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy kolektora deszczowego nr 692/D/18/RB

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie w odpowiedzi na wniosek L.dz. z dnia 10.09.2018 r. otrzymany dnia 13.09.2018 r. określa poniżej warunki techniczne dotyczące przebudowy kolektora deszczowego DN2000 na działce nr ew. 3/45 obręb 0028 przy ulicy Chyliczkowskiej w miejscowości Piaseczno po uwzględnieniu następujących wymogów.

### I. Kanalizacja deszczowa

1. Wyrażamy zgodę na przebudowę kolektora deszczowego DN2000.
2. Nowoprojektowany kolektor połączyć z odbiornikiem poprzez istniejący wylot.
3. Na zmianie kierunku przepływu ścieków należy zaprojektować komory rewizyjne.
4. Trasę przebiegu nowoprojektowanego kolektora należy prowadzić bezkolizyjnie w odniesieniu do istniejącej infrastruktury podziemnej jak i naziemnej.
5. Kolektor należy zaprojektować i wybudować z rur bezciśnieniowych GRP o średnicy DN2000.
6. Wyrażamy zgodę na zrzut ścieków deszczowych (w nieograniczonej ilości) z terenu działki 3/45 do przedmiotowego kolektora deszczowego.

### II. Wymagania ogólne

1. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytocznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt złożyć do uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.
2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiązujące PN-EN.
3. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich urządzeń i sieci wod.-kan. podlegają uzgodnieniu z właścicielem sieci.
4. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych należy poinformować PWiK Piaseczno co najmniej 7 dni wcześniej. Wprowadzenie na budowę w obecności przedstawicieli PWiK Piaseczno Sp. z o.o.
5. Prace budowlane wykonywać pod nadzorem przedstawicieli PWiK Piaseczno Sp. z o.o.
6. Próby, sprawdzenia, odbiory wykonywać w obecności przedstawicieli PWiK Piaseczno Sp. z o.o.
7. Ważność warunków 5 lata.

PWiK Piaseczno  
Główny Specjalista ds. Inwestycji  
*Robert Bazarnek*