


SONDOWANIE SONDĄ DYNAMICZNĄ LEKKĄ DPL

Gmina: Piaseczno			Oznaczenie otworu: 3			Skala: 1:100					
Pow.: piaseczyński			OBIEKT: Cetrum sportowe z halą widowiskową			Rzędna: 100.0 m n.p.m.					
Woj.: mazowieckie			Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski			Data badania: Marzec 2018 r.					
głębokość zwierciadła wody	stratygrafia	profil litologiczny	Ilość uderzeń na 10 cm wbicia sondy						Interpretacja		
									ilość uderzeń	stopień zagęszczenia	numer warstwy
1	2	3							N10	Id	
wody gruntowej nie stwierdzono	Qh	0.30 H c. sz.									
	Qpfg	Ps j.br.-sz.							11	0,52	IB
	Qpfg	1.60 Pd (zagliniony) br.							14	0,55	IA
	Qpg	3.30 Gp//Ps br.									IIB

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA PIASECZNO
ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno
NIP: 123-12-10-962

WYKONAWCA:



MS GEOLOGIA - USŁUGI GEOLOGICZNE
MICHAŁ SULIKOWSKI
UL. DWORSKA 38 CHOROWICE
32-031 MOGILANY

TYTUŁ:

WYNIKI SONDOWANIA SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Sulikowski

DATA: III 2018 r.

IMIĘ I NAZWISKO

NR ZAŁ.

WYKONAŁ:

MGR. INŻ. MICHAŁ SULIKOWSKI

5.1