



2018-172254

OR-DL.420.3.2018.84

Rembelszczyzna, 2018-10-31

Dotyczy: określenia stref kontrolowanych gazociągu wysokiego ciśnienia na dz. 3/45 przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie w odpowiedzi na pismo L.dz. 064-2018 Informuje, iż:

1. Przez teren działki 3/45 przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie przebiega trasa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Wola Karczewska, którego strefy kontrolowane obejmują obszar przedmiotowej działki.
2. Dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400, który został wybudowany przed dniem 12 grudnia 2001, zgodnie z załącznikiem nr 2 tabela nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) obowiązują zmniejszone szerokości stref kontrolowanych o następujących wartościach, np.:
 - 30,0 m dla budynków mieszkalnych zabudowy jedno i wielorodzinnej;
 - 32,5 m dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego;
 - 30,0 m dla wolnostojących budynków niemieskalnych (garaże, stodoły, szopy);
 - 30,0 m dla parkingów dla samochodów;
 - 30,0 m dla przewodów kanalizacyjnych, kanałów sieci ciepłej, kanalizacji kablowej i wodociągów mających bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt;
 - 14,0 m dla przewodów kanalizacyjnych, kanałów sieci ciepłej, wodociągów, kanalizacji kablowej, kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych niemających połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt;
 - 4,0 m dla napowietrznych linii telekomunikacyjnych i napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu do 1,0 kV;
 - 10,0 m dla napowietrznych linii telekomunikacyjnych i napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1,0 kV do 30,0 kV;

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

12

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie
ul. Jana Kazimierza 57B, 05-126 Nieporęt,
Rembelszczyzna
tel. 22 767 08 01; faks 22 767 09 52

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN Kapitał Wpłacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 55 1140 1977 0000 5803 0100 6001 Numer KRS: 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00022 www.gaz-system.pl

- 20,0 m dla napowietrznych linii telekomunikacyjnych i napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 30,0 kV do 110,0 kV;
 - 30,0 m dla napowietrznych linii telekomunikacyjnych i napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 110,0 kV;
 - 10,0 m dla stacji transformatorów elektroenergetycznych o napięciu do 15,0 kV;
 - 20,0 m dla stacji transformatorów elektroenergetycznych o napięciu powyżej 15,0 kV.
3. Zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami oś strefy kontrolowanej pokrywa się z osią gazociągu wysokiego ciśnienia, zatem minimalna odległość zabudowy wyżej wymienionych obiektów od gazociągu jest równa połowie szerokości strefy kontrolowanej.
 4. Strefa kontrolowana jest to obszar, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu wysokiego ciśnienia.
 5. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem w strefach kontrolowanych:
 - 5.1. Należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie;
 - 5.2. Nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania;
 - 5.3. Nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3,0 m od gazociągu wysokiego ciśnienia licząc od osi gazociągu do pni drzew;
 - 5.4. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.
 6. Planując wykonanie prac w odległości mniejszej niż 15,0 m od osi eksploatowanego gazociągu należy bezwzględnie powiadomić służby Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.
 7. Jednocześnie informujemy, że na etapie projektowania inwestycji wskazanej przez Państwa należy wystąpić do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza 578 Rembelszczyzna, 05-126 Nieporęt z prośbą o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu ww. działki oraz ewentualnych zbliżeń i/lub skrzyżowań niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej z gazociągami wysokiego ciśnienia DN 400.
 8. Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada się wyłącznie w zakresie przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której jest operatorem.
 9. W przypadku przebiegu istniejącej i planowanej sieci dystrybucyjnej należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. wypowiada się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 10. W zakresie sieci i obiektów gazowych nienależących do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. wypowiadają się podmioty odpowiedzialne za ich eksploatację lub będące ich właścicielem.

Oddział w Rembelszczyźnie

Zastępca Dyrektora


Mirosław Marek

5.11.2018