

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ PRÓBKİ WODY

Lokalizacja: dz. nr ew. 3/45, ul. Chyliczkowska, Piaseczno, pow. piaseczyński,
woj. mazowieckie

Nr otworu		12
Głębokość pobrania [m]		3,50
Odczyn pH		9,0
CO ₂ agresywny	mg/l	nie wykryto
Jon amonowy	mg/l	0,95
Siarczany	mg/l	88,0
Magnez	mg/l	13,5

Skrót orzeczenia wg PN – EN 206-1:

Środowisko wodne nie wykazuje własności agresywnych w stosunku do betonu.