

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ PRÓBEK GRUNTU

Załącznik nr 6.2

Lokalizacja: dz. nr ew. 3/45, ul. Chyliczkowska, Piaseczno, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie

Nr otworu	Głębokość pobrania [m]	Analiza makroskopowa gruntu					Skład granulometryczny					Wilgotność naturalna [%]	Konsystencja			
		Rodzaj gruntu i barwa	Zawartość CaCO ₃	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Zawartość frakcji %				Rodzaj gruntu		Straty wagowe przy wyżarzaniu %	Granice		Stopień plastyczności I _L
							mm	2-0	-0,05	-0,02				mm	Płynności W _L	
											żwirowej		piaskowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3,50	Gp//Pd brąz.	<1	mw	2x3	tpl							14,9 14,9	25,8	15,6	0,21
2	1,50	Ps//Gp brąz.									Ps					
3	2,50	Pd brąz.									Pd					
4	4,00	Ps brąz.									Ps					
5	2,00	Gp//Pd brąz.	<1	mw	2x2	tpl							14,6 14,7	26,3	12,2	0,20
6	4,50	Gp szaro-brąz.	3 - 5	mw	1x2	tpl.							14,8 15,1	36,0	12,4	0,12
7	3,00	Gp szaro-brąz.	3 - 5	w	3x4	pl.							14,6 14,3	22,5	11,6	0,29
8	4,50	Gp szara	1-3	mw	2x3	tpl.							13,8 13,5	25,4	11,0	0,19
10	4,00	Gp + KO c.szara	1-3	mw	x2	tpl.							12,4 12,2	24,4	10,2	0,11
11	2,80	Gp brąz.	3 - 5	w	3x3	pl.							16,6 16,2	26,8	12,2	0,30
12	4,00	Ps brąz.-żółty									Ps					
14	4,00	Ps brąz.-szary									Ps					
16	2,00	Gp sz.	1-3	mw	3x3	tpl.							14,0 13,8	25,4	11,1	0,21